РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ05.В.02686 (номер сертификата соответствия) **ТР** 0668052 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение заявителя) ЗАО «НПП Рогнеда». Адрес: 125047, Москва, пл. Тверская застава, д.3. ОГРН: 1027700224672. Телефон (495) 730-02-98, факс (495) 730-02-99.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение изготовителя продукции) ЗАО «НПП Рогнеда». Адрес: 125047, Москва, пл. Тверская застава, д.3 адрес производства: 111524, Москва, ул. Электродная, д.10. ОГРН: 1027700224672. Телефон (495)730-02-98, факс (495)730-02-99.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ". 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Краски акриловые водно-дисперсионные базовые для автоматической колеровки серии "Professional" и колеровочные краски, изготовленные по ТУ 2316-049-13238275-2006. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 23 1600

код ЕКПС

код ТН ВЭД России 3209 10 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94 (слабогорючий), группа воспламеняемости В1 по ГОСТ 30402-96 (трудновоспламеняемый), дымообразующая способность Д1 по ГОСТ 12.1.044-89 (малая), токсичность Т1 по ГОСТ 12.1.044-89 (малоопасная), группа распространения пламени – РП1 по ГОСТ Р 51032-97 (нераспространяющий) класс пожарной опасности материалов - КМ1

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № М03382-ТР от 25.04.2012 г.ИЦ ПБ «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А. ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) № РОСС RU.ИК14.К00051 от 06.04.2012 Орган по сертификации систем менеджмента качества «НОВОТЕСТ», № РОСС.RU.О001.13ИК14. Место нанесения знака обращения на рынке: на изделии, на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации. Схема сертификации 5с.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.04.2012 по 25.04.2017

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации (подпись, инициалы, фамилия) А.Н.Аксенов

М.П.

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) А.В. Капранов

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЦИОН» ЛИЦЕНЗИЯ № 05-05-09/003 ФНС РФ, УРОВЕНЬ В), ТЕЛ. (495) 648 6068, 608 7617, г. МОСКВА, 2009 г.