

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ05.В.01817
(номер сертификата соответствия)

ТР 0644997
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "Экодом". Адрес: 142450, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна,
(наименование и место- ул. Дорожная, д.46. ОГРН: 1115031002426. Телефон (495) 232-66-21, факс (495) 232-66-21.
нахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "Экодом". Адрес: 142450, Московская область, Ногинский район, г. Старая
(наименование и место- Купавна,
нахождение изготовителя ул. Дорожная, д.46. ОГРН: 1115031002426. Телефон (495) 232-66-21, факс (495)
продукции) 232-66-21.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".
(наименование и местонахождение органа по сертификации, 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495)
выдавшего сертификат соответствия) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО огнебиозащитный состав для древесины с усиленным
ПРОДУКЦИЯ действием «Экодом ОгнеБио Проф», изготовленный по
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) ТУ 2499-002-90159514-2011. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
24 9990

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент о требованиях
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА пожарной безопасности (Федеральный закон
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТ Р 53292-2009
(наименование технического регламента (технических 1-я группа огнезащитной эффективности при
регламентов), на соответствие требованиям которого расходе 500 г/м², состав устойчив к старению,
которых) проводилась сертификация) 2-я группа огнезащитной эффективности при расходе 300 г/м², состав устойчив к
старению

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3824 90 700 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Протокол испытаний № M02207-ТР от 12.05.2010 г. ИЦ ПБ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», 129226,
г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12А, тел.(495)995-1026. № ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Акт анализа состояния производства № 2505-АП от 30.03.2011 г
(документы, представленные заявителем в орган по ОС «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ»,
сертификации в качестве доказательств соответствия № ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010. Схема сертификации 4 С.
продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической
документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 12.05.2011 по 11.05.2016



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации  А.Н.Аксенов
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)  В.В. Трошина
подпись, инициалы, фамилия