

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ05.В.01816  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0644996  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ООО "Экодом". Адрес: 142450, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д.4б. ОГРН: 1115031002426. Телефон (495)232-66-21, факс (495) 232-66-21.  
(наименование и местонахождение заявителя)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО "Экодом". Адрес: 142450, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д.4б. ОГРН: 1115031002426. Телефон (495) 232-66-21, факс (495) 232-66-21.  
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** огнебиозащитный состав для древесины «Экодом ОгнеБио», изготовленный по ТУ 2499-001-90159514-2011. Серийный выпуск.  
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)  
24 9990

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТ Р 53292-2009 2-я группа огнезащитной эффективности при расходе 450 г/м<sup>2</sup>, состав устойчив к старению  
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС


код ТН ВЭД России  
3824 90 700 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протокол испытаний № M02206-ТР от 12.05.2010 г. ИЦ ПБ «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12А, тел.(495)995-1026. № ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Акт анализа состояния производства № 2505-АП от 30.03.2011 г ОС «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», № ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010. Схема сертификации 4 С.  
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 12.05.2011 по 11.05.2016

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации  А.Н.Аксенов  
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)  В.В. Трошина  
подпись, инициалы, фамилия

