

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ40.В.00290

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0007853

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие Рогнеда» (ООО «НПП Рогнеда»).

Адрес: 142450, Московская область, Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д. 4Б.

ОГРН: 1147746529920

Телефон: 8 (495) 730-02-99. Факс: 8 (495) 730-02-99.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие Рогнеда» (ООО «НПП Рогнеда»).

Адрес: 142450, Московская область, Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д. 4Б.

ОГРН: 1147746529920

Телефон: 8 (495) 730-02-99. Факс: 8 (495) 730-02-99.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Композиционные магниты», 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 41, корп. 1. Тел: (499) 755-71-42, e-mail: info@sertifikatpb.ru, ОГРН: 1075029000914, аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ40 до 15.05.2016, выдан Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Краска огнезащитная водно-дисперсионная «ПИРЕКС» («PIREX»)

(краска огнезащитная водно-дисперсионная «WOODMASTER»),

изготавливаемая по ТУ 2316-020-13238275-01 с изм. № 1, 2.

Обеспечивает I группу огнезащитной эффективности по ГОСТ Р

53292-2009 при среднем суммарном расходе 250 г/м² без учета

технологических потерь. Устойчива к старению.

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 23 1652

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3824 90 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ в редакции Федеральных законов от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ, от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ, от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ).

ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. общие требования. методы испытаний»

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 16-04-22/ИТР от 22.04.2016 г. Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью «Композиционные магниты», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ИН01 до 15.05.2016 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 2316-020-13238275-01 с изм. № 1, 2.

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС RU.ИК14.К00072 от 07.04.2015 г., выданный органом по сертификации систем менеджмента качества «НОВОТЕСТ».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.04.2016

по 25.04.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации


ПОДПИСЬ

Д.В. Трушкин

ИНЦИПАЛ, ФАМИЛИЯ

Эксперт (эксперты)


ПОДПИСЬ

О.Н. Корольченко

ИНЦИПАЛ, ФАМИЛИЯ

