

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ58.В.00390
(номер сертификата соответствия)

ТР 0650907
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ **Закрытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие Рогнеда"**
(наименование и место-нахождение заявителя) (ЗАО "НПП Рогнеда"). Адрес: Россия, 125047, г. Москва, пл. Тверская застава, д. 3.
ОГРН: 1027700224672. Телефон +7(495)730-02-98, факс +7(495)730-02-99.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ **Закрытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие Рогнеда"**
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) (ЗАО "НПП Рогнеда"). Адрес: Россия, 125047, г. Москва, пл. Тверская застава, д. 3. ОГРН: 1027700224672. Телефон +7(495)730-02-98, факс +7(495)730-02-99.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ **ОС "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная Безопасность"**
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) Россия, 301760 Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д. 1А, тел./факс: +7 (495)648-78-98. ОГРН: 1107154016166. Аттестат рег. № ТРПБ. RU.ПБ58 выдан 28.12.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ **Покрытие на основе штукатурки акриловой декоративной серии «DALI», с расходом 0,7 кг/м куб.**
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) без учета технологических потерь, выпускаемое по ТУ 2313-064-13238275-2008 с изм.1. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
23 1340

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) **Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) глава 18., статья 80., п. 1, глава 19., статья 81., п. 1, глава 30., статья 134., п. 7, глава 33., статья 149.; приложение, таблица 27 (см. Приложение - бланк № 0198622)**
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ **Протокол сертификационных испытаний № 643-С/ТР от 06.08.2012 г. ИЛ "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 28.12.2010 г.**

Акт анализа состояния производства № 8-АСП/12 от 12.07.2012 г. ОС "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ПБ58 от 28.12.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 06.08.2012 по 05.08.2017



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.А.Гомзов

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.П.Губенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к **СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №** C-RU.ПБ58.В.00390

(обязательная сертификация)

ТР 0198622

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
		Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ1:
ГОСТ 30244-94	"Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Группа горючести – Г1 (слабогорючие)
ГОСТ 30402-96	"Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость"	Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа дымообразующей способности – Д1 (с малой дымообразующей способностью)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа по токсичности продуктов горения – Т1 (малоопасные)
ГОСТ Р 51032-97	"Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени"	Группа распространения пламени по поверхности – РП1 (нераспространяющие)



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.А.Гомзов

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.П.Губенко